

**SEADMETE JA SISUSTUSE SPETSIFIKATSIOON**  
**Jõhvi Digi- ja Multimeedia Inkubaatori kõõgitehnoloogia**

POS.	NIMETUS	KOGUS	MÕÕDUD LxSxK mm	ELEKTER				VESI		KANAL	Märkus
				VÕIMSUS	PINGE	TOIDE	KÕRGUS, mm	SV	KV		
<b>I KORRUS</b>											
1	LAORIIUL	2	1795 x 500 x 2100								
2	LAORIIUL	1	2045 x 500 x 2100								
3	KÜLMKAMBER SPLITAGREGAADIGA STX050 - jahutusseadme välisosa ja selle maapinnale toetuv raam peavad olema värvitud RAL9004.	1	2200 x 1765 x 2100	1	230/1/50	kaabel	2200			TRAPP kambri sees vajalik valgustus	
4	SÜGAVKÜLMKAPP	1	654 x 840 x 2000	0.5	230/1/50	pistik	2200				
5	VALAMUGA TÕÕLAUD	1	1500 x 600 x 900					1/2"	1/2"	50	
6	KÕÕGIVILJATÜKELDAJA-KUTTER	1	380 x 365 x 670	0.9	230/1/50	pistik	1100				
7	KÜLMTÕÕLAUD	1	1600 x 650 x 900	0.4	230/1/50	pistik	300				
8	SEINARIIUL, 2 tasapinda	2	1500 x 300 x 600								
9	TÕÕLAUD ALT RIULIGA	1	1950 x 650 x 900								
10	SEINARIIUL, 2 tasapinda	1	1800 x 300 x 600								
11	UNIVERSAALSEGAJA 20-liitrine	1	520 x 750 x 930/1190	1.1	230/1/50	pistik	1100				
12	VALAMUGA TÕÕLAUD alt riuliga	1	2100 x 600 x 900					1/2"	1/2"	50	
13	UNIVERSAALSEGAJA (väike)	1	240 x 400 x 420/490	0.35	230/1/50	pistik	1100				
14	KÜLMTÕÕLAUD	2	1600 x 650 x 900	0.4	230/1/50	pistik	300				
15	TÕÕLAUD ALT RIULIGA	1	1400 x 700 x 900								
16	SEINARIIUL, 2 tasapinda	1	1800 x 300 x 600								
17	TÕÕLAUD ALT RIULIGA	1	1300 x 650 x 900								
18	KÜLMKAPP	1	654 x 840 x 2000	0.2	230/1/50	pistik	2200				
19	INDUKTSIOONPLIIT	1	800 x 800 x 900	14	400/3/50	kaabel	500				
20	SAHTLITEGA KÜLMTÕÕLAUD MADAL	1	800 x 650 x 650	0.4	230/1/50	pistik	300				
21	KOMBIAHI 10-siiniga (või 6+6 ahi, siis 2 x 10.9 kW)	1	933 x 821 x 1046	18.6	400/3/50	kaabel	500		1/2"	TRAPP	
22	ELEKTRIPANN (või plaatgrill)	1	855 x 753 x 897	9	400/3/50	kaabel	500			TRAPP 400x600 mm	
23	FRITÜÜR 10+10 liitrit	1	600 x 650 x 340	14.3	400/3/50	kaabel	500				
24	TÕÕLAUD ALT RIULIGA	1	750 x 800 x 900								
24a	GAASIWOK 2-leegiga	1	900 x 600 x 850/950	2 x 13 (ballooni gaas)							
25	LAUAPEALNE RIIUL	1	750 x 300 x 860								
26	2-OSALINE POTIPESUVALAMU	1	1400 x 700 x 850					1/2"	1/2"	50	
27	PÕRANDARIIUL	1	1230 x 600 x 1730								
28	KÜLMVITRIIN	1	800 x 650 x 1466	0.6	230/1/50	pistik	300				
29	MARMIIT ALT SOOJA KAPIGA	1	1200 x 650 x 900	2.45	230/1/50	pistik	300		1/2"	TRAPP	
30	KÜLMSÜVEND ALT KÜLMKAPIGA	1	800 x 650 x 900	0.6	230/1/50	pistik	300				
31	KASSA	1		0.1	230/1/50	pistik	300				
32	KLAASUKSEGA KÜLMKAPP	1	595 x 640 x 1840	0.3	230/1/50	pistik	2000				
33	LIUGUSTEGA KÜLMKAPP (tööpinna alune)	1	900 x 515 x 870	0.12	230/1/50	pistik	2000				
33a	VALAMUGA KAPP	1	900 x 650 x 900					1/2"	1/2"	50	
34	KÕHVIMASIN	1		3	230/1/50	pistik	1100		1/2"	50	
35	EELPESULAUD	1	1500 x 750 x 850					1/2"	1/2"	50	
36	KUPPELNÕUDEPESUMASIN	1	660/760 x 796 x 1420/1920	10.1	400/3/50	jõupistik	500	1/2"		TRAPP	
37	JÄRELLAUD ALT RIULIGA	1	600 x 750 x 850								
38	KORVIDE KÄRU	1									
39	PÕRANDARIIUL	1	2000 x 400 x 1800								
40	KORISTUSVAHENDITE KAPP	1	800 x 545 x 1900								

- seina äärde paigaldatavate suurte seadmete puhul vältida pistikute sattumist nende taha
- töösoonides näha ette varupistikuid kõrgusele 1100 mm
- ruumides näha ette üldtrapid põrandapesuks